

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ARAGÓN
Municipio	ALBALATE DEL ARZOBISPO
Inmueble	Parroquia de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	
	
Descripción	Torre mudéjar restaurada en su parte exterior.
Campanas y esquilas	Hay tres conjuntos de campanas, aunque probablemente hubo cuatro con anterioridad. En la escalera de acceso al campanario, aún en las dependencias del templo, hay dos pequeñas campanas anepígrafas, de unos 15 y 20 cm de diámetro, habilitadas ahora para el toque de los cuartos y de las horas mediante electromazo. Su ubicación fuera de la nave principal y su escaso tamaño hace que se oiga en el interior del templo mucho más las campanas de la torre que estas otras.
Toques actuales	A mediodía de un día ordinario pudimos documentar el toque de 3 + 3 + 3 + 9 golpes de la campana mayor y luego un repique de las cuatro campanas litúrgicas, lo que parece inhabitual y excesivo para un día de labor. También es inhabitual y excesivo el empleo de dos campanas de la sala baja para los cuartos, precisamente la segunda y la cuarta. Lo habitual sería que tocara una sola, la más pequeña. Finalmente, el campanillo, ahora fijo, no debería utilizarse más que para señales diarias (como la misa de días de labor) y no debería participar de ningún modo en los repiques ordinarios u extraordinarios, menos aún por su elevado valor e interés.
Conservación	La instalación actual ha modificado la acústica tradicional, no permite los toques antiguos (como el bando) a causa de la estructura metálica interna de la torre, no reproduce los toques históricos e impide los toques manuales. La utilización de cuatro electromazos de tamaño similar para las cuatro campanas litúrgicas pone en gravísimo e inminente peligro de destrucción la campana pequeña gótica, la más valiosa del conjunto. La caja de contactores eléctricos tiene los interruptores generales en el interior del armario, lo que impide una desconexión rápida en caso de urgencia.

Protección	Bien: Iglesia de la Asunción Comunidad Autónoma: C. A. Aragón Provincia: Teruel Municipio: Albalate del Arzobispo Categoría: Monumento Fecha de Incoación: 08-02-1983 Fecha Boletín Incoación: 22-03-1983
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	03-10-2009

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Escalera subida a la torre	Campana de cuartos (a)		1800ca	15	2
Escalera subida a la torre	Campana de horas (b)		1850ca	20	5
planta primera	Campano (0)		1450ca	29	14
planta primera	María Salvadora (1)	SALVADOR, FRANCISCO	1718	51	77
planta primera	María Josefa (2)		1780	78	275
planta primera	Santísimo Sacramento (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1994	96	512
planta tercera	Virgen de Arcos (4)	MURUA	1969	121	1026

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha construcción	1865

Descripción	<p>Reloj mecánico, desaparecido.</p> <p>Hay un grafito en el muro de lo que fue la sala del reloj, que puede dar información de su existencia. Se trata de una resta: "1993 / - 1865 / 138 Años del reloj / 21-12-93 ..."</p> <p>En el muro enlucido que queda de la sala del reloj hay diversos grafitos del siglo XX. Entre ellos "Albalate 1º Mayo 1927 / P. Arnal / Entré de Alguacil".</p> <p>En esa misma pared hay dos huecos, en los que hay empotrados dos cuellos de botella de cristal, probablemente utilizados para el paso de los cables de las campanas internas del reloj, sin dañar el muro.</p>
<u>Reloj mecánico (2)</u>	Existente Parado
Autor del reloj	MURUA
Empresa de mantenimiento	MURUA
Fecha construcción	1993
Descripción	<p>Reloj mecánico, desmontado, cambiado de su lugar original y actualmente parado.</p> <p>Hay un grafito en lo que fue la sala del reloj que puede indicar la fecha de instalación: "1993 / - 1865 / 138 Años del reloj / 21-12-93 ..."</p> <p>En el péndulo dice, además de las habituales "R" "A" / "VITORIA"</p>

Información completa: [Parroquia de la Asunción - ALBALATE DEL ARZOBISPO \(ARAGÓN\)](#)